



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00

PRÜFZEUGNIS

DIN EN 13126-3:2023-04

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 46-3/13

Der Firma

We confirm, that the company

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Prof.-Bier-Str.1-5

D-34454 Bad Arolsen

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN EN 13126-3

has met the requirements of DIN EN 13126-3

für das Produkt

for the product

211XAFGA.1; 100XAFGA.1; 111XAFGA.1;
111XAFGA.6; 162XAFGA.1; 162XAFGA.2;
162ABFGA.2; 170XAFGA.1; 180XAFGA.5;
111FGA.1; 111FGA.6; 162PCFGA.2;
130FGA.3; 111PBFGA.1; 111XPFGA.1;
162PBFGA.2; 162XPFGA.2; 270XAFGA.1;
270XPFGA.1

Ausführung Drehkipp und Kippdreh/

Design tilt-turn and tilt-first

in der Ausführung

in the version

Fenstergriff mit Schließmechanismus/

Window handle with locking mechanism

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:/

according to the following classification key:

Dauer funktions- fähigkeit Durability test	Masse Mass	Korrosions- beständigkeit Corrosion resistance	Prüfgröße Test size	Schutz- wirkung gegen Einbruchs- versuch Protective effect against burglary attempts	Schlüssel- bezogene Sicherheit Key-operated security	Typ des Betätigungs- griffs/ Type of operating handle	Gebrauchs- kategorie/ Category of use
H3/180	0	2	0	3	3	C1	2

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 9-3/13 sowie die Dokumentation Produkterweiterung 01 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.


Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite und ersetzt das Prüfzeugnis 46-3/13 vom 11.06.2013.

This certificate is based on the evaluation of test report no 9-3/13 as well as the documentation product extension 01 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page and replaces the test certificate 46-3/13 from 11.06.2013.

D-42551 Velbert, 03. September 2025


G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)/
Grad. Engineer (UAS)

Prüfer/ Verifier




O. Lechte
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.