



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 1906:2012-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 29-1/24

Der Firma

We confirm, that the company

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Prof.-Bier-Str. 1-5

D-34454 Bad Arolsen

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN EN 1906

has met the requirements of DIN EN 1906

für das Produkt

for the product

Türbeschlag/ Door fitting

mit den Artikelnummern

with the item numbers

162XAT01.230, 111XAT01.130,
270XAT01.130

in der Ausführung

in the version

Rosettengarnitur/ Rosette set

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:

according to the following classification key:

Gebrauchs- kategorie Category of use	Dauerhaftig- keit Durability	Türmasse Door mass	Feuerbe- ständigkeit Fire resistance	Sicherheit Safety	Korrosionsbe- ständigkeit Corrosion resistance	Einbruch- schutz Burglary protection	Ausführungs- art Type of operation
4	7	-	0	1	5	0	U

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 29-1/24 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 29-1/24 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 15. Juli/ July 2024

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer

Laborleitung/ Laboratory management



O. Lechte
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.